

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈН 09/19

Број: 74-10/20

ДАТУМ: 14.02.2020. године

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ /ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
БР. 3**

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку бр. ЈН 09/19, за набавку услуга - Израда геотехничког елабората за ЖКП „Београдски метро и воз“, на захтев заинтересованог лица даје додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде.

Потенцијални понуђач је у својим питањима навео следеће:

ПИТАЊЕ 1: Да ли ће се, због преласка на европске стандарде по горе наведеном Правилнику, потенцијалном извођачу геотехничких истражних радова, тестова и елабората тражити да користи процедуре европске класификације тла према EN ISO 14688?

ОДГОВОР 1: Геотехнички истражни радови спроводе се према српским стандардима и српским техничким спецификацијама. Из Прилога 2. овог правилника под тачком 2.6 Списак стандарда за геотехничко пројектовање и геотехничке конструкције између осталог су наведени стандарди SRPS EN ISO 14688-1 (Геотехничко истраживање и испитивање - Идентификација и класификација тла - Део 1: Идентификација и опис) и SRPS EN ISO 14688-2 (Геотехничко истраживање и испитивање-Идентификација и класификација тла – Део 2: Принципи класификације)

ПИТАЊЕ 2:

На страни 8 се наводи: Предлог је да се уради 1 (СРТ-у) на сваких 200 м у насипима. Гледано у зони станица 3 бушотине и 1 (СРТ-у) и 4 бушотине где се набуши “bedrock” у фази детаљног пројекта. Детаљи ће бити дефинисани Пројектом геолошких истраживања.
Да ли се може добити разјашњење поменутих реченица?

ОДГОВОР 2:

У зони станица где се набуше чврсте стене “bedrock” радиће се 4 бушотине. У зони станица где нема “bedrock” радиће се 3 бушотине и 1 (СРТ-у) тест. Детаљи везани за број тестова ће бити дефинисани пројектом геолошких истраживања

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

